



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W OPOLU

ul. Krakowska 51, 45-018 Opole

sekr. tel. 77 44 28 500, fax 77 44 28 505

e-mail: psse.opole@pis.gov.pl

www.psseopole.pl

HK.43281.8.2.2020.JF

Opole, dn. 14 -09- 2020

Hotel Festival Sp. z o.o.

ul. Oleska 86

45-222 Opole

Roczna ocena jakości wody (od 23.05.2019 r. do 26.08.2020 r.) na pływalni krytej przy Hotelu Festival, ul. Oleska 86 w Opolu

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o *Państwowej Inspekcji Sanitarnej* (Dz. U. z 2019 r. poz. 59) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w *sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach* (Dz. U. z 2015 r., poz. 2016), dokonując rocznej oceny stwierdza, że:

1. Woda doprowadzona na pływalnię pochodzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia tj. wodociągu publicznego Opole i spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w *sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).
2. Pływalnia wyposażona jest w jedną nieckę basenową, jedną wannę SPA i trzy natryski, z których dokonano oceny jakości wody zgodnie z wymaganiem rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w *sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach* (Dz. U. z 2015 r., poz. 2016)
3. Przed wydaniem rocznej oceny jakości wody Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu w dniu 26.08.2020 r. pobrał próbki wody z niecki, wanny SPA oraz natrysków. Próbki wody przebadano pod kątem mikrobiologicznym i fizykochemicznym. Na podstawie sprawozdań 773-777/W/N/OL/20 z przeprowadzonych badań laboratoryjnych, w odniesieniu do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w *sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach* (Dz. U. z 2015 r., poz. 2016) stwierdzono:

- w niecce przekroczenia w zakresie chloru związanego i potencjału redox

niepodlega

- w wannie SPA przekroczenia w zakresie pH, chloru wolnego i związanego oraz potencjału redox

Nie pobrano próbek wody wprowadzonej do niecki basenowej z systemu cyrkulacji ze względu na brak możliwości technicznych poboru w/w instalacji.

4. Ocena parametrów jakości wody na pływalni dokonywana była przez zarządzającego pływalnią w wyniku:

- prowadzonej bieżącej obserwacji jakości wody
- systematycznego i udokumentowanego nadzoru pracy urządzeń oraz rejestrowania wyników pomiarów w zakresie pH, potencjału redox, chloru wolnego i związanego oraz temperatury.

5. Badania jakości wody na pływalni wykonywane były przez zarządzającego:

- zgodnie z wymaganą częstotliwością określoną w załączniku Nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015 r., poz. 2016)
- w laboratorium posiadającym akredytację Polskiego Centrum Akredytacji, tj. Laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Opolu
- zgodnie z ustalonym z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Opolu oraz każdorazowo w przypadku wystąpienia sytuacji mogących mieć wpływ na pogorszenie jakości wody na pływalni - po przerwie eksploatacyjnej lub awarii
- zakres badań wykonywanych w laboratorium obejmował:
 - niecka; ogólna liczba mikroorganizmów w 36°C, utlenialność, mętność, *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa*, chloroform, Σ THM, azotany, utlenialność
 - wanna SPA; *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Legionella sp.*, ogólna liczba mikroorganizmów 36°C, mętność, chloroform, Σ THM, azotany, utlenialność
 - zarządzający basenem nie wykonywał badań wody wprowadzonej do niecki z systemu cyrkulacji ze względu na brak możliwości technicznych do poboru wody

Jakość wody na pływalni krytej przy Hotelu Festival, ul. Oleska 86 w Opolu w ocenianym okresie spełniała wymagania mikrobiologiczne i fizykochemiczne, jedynie w pojedynczych pomiarach chloru wolnego stwierdzono jego niezgodność z rozporządzeniem Ministra

Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015 r., poz. 2016). Fakt ten nie wpłynął jednak ani na skuteczność dezynfekcji wody, ani nie stanowił zagrożenia dla osób korzystających z pływalni.

Zgodnie z wynikami prowadzonych badań i pomiarów, woda na pływalni krytej przy Hotelu Festival, ul. Oleska 86 w Opolu, w tym doprowadzona na pływalnię z wodociągu spełnia wymagania mikrobiologiczne i fizykochemiczne określone w załącznikach Nr 1 i 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015 r., poz. 2016).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu mając na uwadze powyższą analizę stwierdza, że Festival Sp. z o.o., ul. Oleska 86, 45-222 Opole prowadził ocenę jakości wody na w/w pływalni zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów oraz w sposób zapewniający bezpieczeństwo zdrowotne osób korzystających z pływalni.

Zgodnie z wymaganiem § 7 przywołanego rozporządzenia zarządzający pływalnią w komunikacie zamieszczonym na tablicy informacyjnej w obiekcie oraz na stronie internetowej (jeżeli taka jest prowadzona), informuje o ostatniej zbiorczej ocenie jakości wody na pływalni dokonanej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
mgr Marzena Nanowska-Geisler

